

# 石綿事前調査の結果

公表日 平成29年11月17日

旧国家公務員宿舎（与野住宅）について、解体工事に先立ち、吹付石綿及び石綿建材の調査を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

調査方法	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 設計図書等による確認</li><li>・ 現場での目視確認等</li><li>・ 分析での確認（JIS法での定性分析）</li></ul>
分析箇所	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 外壁、階段室の壁</li><li>・ 屋上防水、排気筒、排気筒天板</li><li>・ バルコニーの壁・天井・隔壁</li><li>・ ポンプ室の給水管パッキン</li><li>・ 玄関、廊下、台所、和室、浴室、便所の壁・天井</li></ul>
結果概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ この建物には、吹付石綿がありませんでした。</li><li>・ 次の石綿建材が確認されました（レベルⅢ）。 排気筒（石綿円筒）、排気筒天板（押出成形板）、 バルコニー隔壁（フレキシブルボード）、ポンプ室の給水管パッキン、 台所壁材（フレキシブルボード）、浴室壁材（フレキシブルボード）</li></ul>
飛散防止等の措置概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 石綿建材該当箇所への立ち入り禁止</li><li>・ 解体工事時の散水、非切断・非破断の実施</li></ul>

連絡先：さいたま市役所消防局総務部消防施設課 Tel 048-833-1431

Fax 048-833-7641